

消防・危険物標識

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンパー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレースシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミボール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くすかご
ペンチ
景観用品

避難口誘導標識 壁面用(中輝度)

●サイズ: W360×H120×t1.2mm ●材質: 蓄光硬質樹脂



NAB25



NAB26



NAB27



NAB28



(財)日本消防設備
安全センター認定品

平成 18 年 4 月に「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件」(平成 18 年消防庁告示第 5 号)により、蓄光式誘導標識が新たな避難設備として位置付けられました。そして、JIS Z8716 の常用光源蛍光ランプ D65 より照度 200 ルクスの外光を 20 分間照射し、その後 20 分経過したのちの表示面が 24 ミリカンデラ以上 100 ミリカンデラ/未満の平均輝度を有する誘導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。(第 2 第 1 号関係)また、蓄光式誘導標識について、消防法施行規則第 31 条の 4 第 2 項に規定する登録認定機関として、財団法人日本消防設備安全センターが登録されました。そして、財団法人日本消防設備安全センターにより「認定」が行われ、適合している製品には「認定証標」が交付され、認定証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同規則第 31 条の 3 の規定により設備等技術基準に適合したものとみなされ、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がなくなります。

残光輝度性能(中輝度)

試験条件: JIS Z9107規格準拠 励起: D65常用光源200L×20分

5分後	10分後	20分後	60分後
110以上	50以上	24以上	7以上

単位: mcd/m²

通路誘導標識 壁面用(中輝度)

●サイズ: W300×H100×t1.2mm ●材質: 蓄光硬質樹脂



NAB20(B)



NAB21



NAB22

避難口誘導標識 床面用(中輝度)



N床1



N床2



N床3

通路誘導標識 床面用(中輝度)



N床11



N床12



N床13



(財)日本消防設備
安全センター認定品

表面を透明フィルムラミネート加工してありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩耗性を有しています。

●サイズ: W300×H300×t0.27
●材質: 蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)

■シンボルマークの
組合せ例

サイズ: 300×300mm(複数)



避難口、通路誘導標識の床設置型は、右記の通り組合せ式にて御使用下さい。