



土被り早見表 (1)

適用条件

1. 突出型
2. コンクリート基礎
3. 粘性土 $\gamma = 18\text{kN/m}^3$
4. 活荷重：T荷重

単位：m

呼び径	1種		2種		1種	2種
	90°		90°		180°	180°
	下限	上限	下限	上限	上限	上限
200		2.6		3.9	3.8	5.5
250		1.9		3.1	3.0	4.5
300	0.6	1.6		2.8	2.7	4.1
350	0.6	1.5		2.6	2.6	3.8
400	0.7	1.4		2.7	2.5	4.0
450	0.7	1.4		2.8	2.4	4.0
500	0.7	1.3		2.9	2.4	4.2
600	0.7	1.3		2.9	2.4	4.2
700	0.8	1.3		2.8	2.3	4.0
800	0.8	1.2		2.7	2.2	3.9
900	0.8	1.3		2.7	2.2	3.8
1000	0.9	1.3		2.7	2.2	3.8
1100	1.0	1.2		2.6	2.2	3.7
1200				2.6	2.2	3.6
1350				2.5	2.1	3.5
1500				2.5	2.1	3.4
1650				2.5	2.2	3.4
1800				2.5	2.2	3.4
2000				2.5	2.3	3.4
2200			0.6	2.6	2.3	3.5
2400			0.6	2.6	2.4	3.5
2600			0.6	2.7	2.5	3.6
2800			0.6	2.7	2.6	3.6
3000			0.6	2.8	2.6	3.7

※ 空欄については、別途お問い合わせ下さい。
(道路土工による下限値は0.5)