## 土被り早見表（2）

適用条件
1. 突出型
2. コンクリート基礎
3. 砂質土　γ＝18kN/㎥
4. 活荷重：T荷重

単位：m

| 呼び径 | 1種 | | 2種 | | 1種 | 2種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90° | | 90° | | 180° | 180° |
| | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 上限 | 上限 |
| 200 | | 3.4 | | 5.0 | 4.9 | 7.0 |
| 250 | | 2.6 | | 4.0 | 4.0 | 5.7 |
| 300 | | 2.3 | | 3.7 | 3.5 | 5.2 |
| 350 | 0.6 | 2.2 | | 3.4 | 3.4 | 4.9 |
| 400 | 0.6 | 2.1 | | 3.6 | 3.3 | 5.1 |
| 450 | 0.6 | 2.0 | | 3.6 | 3.2 | 5.1 |
| 500 | 0.6 | 2.0 | | 3.7 | 3.2 | 5.3 |
| 600 | 0.7 | 2.0 | | 3.8 | 3.1 | 5.4 |
| 700 | 0.7 | 1.9 | | 3.6 | 3.0 | 5.1 |
| 800 | 0.7 | 1.9 | | 3.6 | 3.0 | 5.0 |
| 900 | 0.8 | 1.9 | | 3.5 | 2.9 | 4.9 |
| 1000 | 0.8 | 1.9 | | 3.5 | 2.9 | 4.8 |
| 1100 | 0.8 | 1.9 | | 3.4 | 2.9 | 4.8 |
| 1200 | 0.9 | 1.8 | | 3.3 | 2.9 | 4.6 |
| 1350 | 1.0 | 1.6 | | 3.2 | 2.8 | 4.5 |
| 1500 | 1.1 | 1.6 | | 3.2 | 2.8 | 4.4 |
| 1650 | 1.2 | 1.5 | | 3.2 | 2.8 | 4.4 |
| 1800 | 1.3 | 1.4 | | 3.2 | 2.9 | 4.4 |
| 2000 | | | | 3.2 | 2.9 | 4.4 |
| 2200 | | | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 4.4 |
| 2400 | | | 0.6 | 3.2 | 3.0 | 4.4 |
| 2600 | | | 0.6 | 3.3 | 3.0 | 4.5 |
| 2800 | | | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 4.5 |
| 3000 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 4.6 |

※ 空欄については、別途お問い合わせ下さい。
（道路土工による下限値は0.5）