消防・危険物標識

避難口誘導標識 壁面用(中輝度)

●サイズ：W360×H120×t1.2mm　●材質：蓄光硬質樹脂



NAB25



NAB26



NAB27



NAB28

(財)日本消防設備
安全センター認定品

平成 18 年 4 月に「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件」（平成 18 年消防庁告示第 5 号）により、蓄光式誘導標識が新たな避難設備として位置付けられました。そして、JIS Z8716 の常用光源蛍光ランプ D65 により照度 200 ルクスの外光を 20 分間照射し、その後 20 分経過したのちの表示面が 24 ミリカンデラ以上 100 ミリカンデラ／未満の平均輝度を有する誘導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。（第 2 第 1 号関係）また、蓄光式誘導標識について、消防法施行規則第 31 条の 4 第 2 項に規定する登録認定機関として、財団法人日本消防設備安全センターが登録されました。そして、財団法人日本消防設備安全センターにより「認定」が行われ、適合している製品には「認定証標」が交付され、認定証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同規則第 31 条の 3 の規定により設備等技術基準に適合したものとみなされ、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がなくなります。

残光輝度性能(中輝度)
試験条件：JIS Z9107規格準拠　励起：D65常用光源200L×20分

5分後	10分後	20分後	60分後
110以上	50以上	24以上	7以上

単位：mcd/㎡

通路誘導標識 壁面用(中輝度)

●サイズ：W300×H100×t1.2mm　●材質：蓄光硬質樹脂



NAB20(B)



NAB21



NAB22

避難口誘導標識 床面用(中輝度)



N床1



N床2



N床3

通路誘導標識 床面用(中輝度)



N床11



N床12



N床13

■シンボルマークの
組合せ例
サイズ：300×300mm(複数)



避難口、通路誘導標識の床設置型は、右記の通り組合せ式にて御使用下さい。

(財)日本消防設備
安全センター認定品

表面を透明フィルムラミネート加工してありますので、
耐水性・耐薬品性・耐摩耗性を有しています。

●サイズ：W300×H300×t0.27
●材質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）